

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Федеральное государственное казенное учреждение

(наименование территориального органа МЧС России)

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел.(факс): (34342) 2-68-00; UGPS6@mail.ru

Отдел Федерального Государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

тел.(факс): (34342) 2-68-04; OGP.N.UGPS6@mail.ru

г. Лесной

(место составления акта)

“ 18 ” декабря 20 19 г.

(дата составления акта)

12 час.00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 130

По адресу/адресам: ул. Дзержинского, 1А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки
от 02.12.2019г. № 130

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты - здание школы, принадлежащее на праве оперативного управления
МБОУ СОШ № 64

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 16 ” декабря 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 120

“ 18 ” декабря 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 60

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Отделе ГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) 03.12.2019г. 10⁰⁰ Е.А. Болдырев

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кравчук Евгения Игорьевна - государственный

инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ № 64 Болдырев Евгений
Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

Здание школы трехэтажное, второй степени огнестойкости. Отопление центральное, вентиляция общеобменная. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и речевой системой оповещения в случае пожара с применением дымовых, ручных и извещателей пламени, первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами (огнетушители ОП-4). На момент проверки все системы находятся в работоспособном состоянии (акт освидетельствования системы АПС 33/2019, акты проверки от 15.05.2019, 05.08.2019, 0.11.2019). Планы эвакуации и знаки пожарной безопасности в наличии. В здании имеется 12 ручных фонарей, схема размещения в наличии.

1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Пожарная безопасность объекта защиты – здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64» на момент проверки считается обеспеченной, так как выполняются все условия: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ (в ред. № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. На объекте защиты организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены. Руководителем утверждена инструкции о мерах пожарной безопасности, которая разработана в соответствии с требованиями раздела XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также инструкция по эвакуации людей в случае пожара. Планы эвакуации людей при пожаре с обозначением мест хранения первичных средств пожаротушения имеются. Знаки пожарной безопасности с обозначением мест размещения пожарной техники в наличии. Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, знаки, обозначающие пути эвакуации в помещениях школы в наличии. Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности» № 57 от 05.08.2019 года.

3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции. На объекте защиты определен порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей, разработаны программы вводного и первичного инструктажей. Журнал проведения противопожарных инструктажей с отметками о прохождении противопожарных инструктажей имеется. Знание требований пожарной безопасности в пределах своих компетенции. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Программа ПТМ и протокол от 22.09.2018 года принятия зачетов в наличии. Директор Болдырев Е.А. прошел ПТМ с отрывом от производства удостоверение №298/18-ПБ от 20.04.2018 года. заместитель директора прошла обучение по программе ПТМ с отрывом от производства удостоверение №278/18-ПБ от 20.04.2019 года.

4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара.

На объекте защиты инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре имеется. При проведении плановой выездной проверки с лицами, осуществляющими деятельность на объекте защиты, был проведен инструктаж в области пожарной безопасности, в том числе на объекте, в быту, в лесу и по действиям людей в случае пожара, а также при проведении массовых новогодних мероприятий.

5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов. Противопожарный режим в помещениях школы обеспечен

6) создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами: не требуется.

7) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности: работы подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности выполнены ООО «Пожсервис» лицензия № 4-Б/00957 от 14.06.2013 г.

8) наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов: производство, поставка, реализация продукции подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности не производится.

9) соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации: соответствует.

10) наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними: не требуется.

11) выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности: не производятся и не реализуются.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Нарушений требований ПБ не выявлено.		

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (*заполняется при проведении выездной проверки*): _____


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 130 от 02.12.2019 г., уведомление от 03.12.2019 года № 151-8-36, копии документов по проверке согласно уведомления

Подписи лиц, проводивших проверку:  Кравчук Е.И. - государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»
по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):


Директор МБОУ СОШ № 4
Беденев Евгений Алексеевич
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность
руководителя)

“18” декабря 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)